



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Средне - Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А,
телефон: (846) 971-03-42

(Место составления акта)

" 05 " декабря 2018 г.
(дата составления акта)

16 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09-451-12-18-620-КП

По адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 19, ул. Антонова-Овсеенко, д. 51
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица № 3907-Р от 29.11.2018, подписанного руководителем Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору М.П. Михайлиным
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж», сокращённое наименование ГБПОУ «СТЭК», ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж», ИНН 6318308990, ОГРН 1026301505625.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность часов

« » _____ 2018г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/____ часов, с 04.12.2018 по 05.12.2018.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностным лицом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен (ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГПБОУ «Самарский торгово-экономический колледж» Изотова Н.А. *И.А. Изотова* 30.11.2018
в 14 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Кукарина Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении внеплановой проверки присутствовали: Директор Изотова Н.А., ответственный за электрохозяйство Петров В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнен контроль исполнения пункта 1 предписания от 29.08.2018 № 09-451-08-18-374-КП, срок исполнения которого истек 03.12.2018

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Отметка о выполнении Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не обеспечено своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний электрооборудования ТП-1654, кабельных линий от ТП-1654 до ВРУ, от ТП-1521 до ВРУ, от ТП-1653 до ТП-1654.	п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП)	Выполнено Протоколы испытаний от 29.11.2018, выполнены ООО «ЛИНК», свидетельство рег. № 5831-2 от 14.03.2018 МТУ Ростехнадзора

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.



(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки):

Кукарина И.В.  Изотова Н.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Распоряжение № 3907-Р от 29.11.2018 о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица;

Копии протоколов испытаний на 11 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Кукарина И.В.


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГПБОУ «Самарский торгово-экономический колледж» Изотова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



“ 05 ” декабря 20 18



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)